

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lísem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

## CERTIFIKÁT

č.: 1240401

**Výrobek:** 19" ventilační jednotka s čelem

**Typ:** RAC-CH-X01-A1, RAC-CH-X02-A1,  
RAB-CH-X01-A1, RAB-CH-X02-A1,  
DLT24802-A, DLT24804-A, DLT24802-B, DLT24804-B

**Jmenovité hodnoty:** 230 V, 50/60 Hz, 0,27/0,54 A, 45/92 W

**Objednatel:** Tritón Pardubice, spol. s r. o.  
Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov, Česká republika

**Výrobce:** Tritón Pardubice, spol. s r. o.  
Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov, Česká republika

**Výrobní místo:** Tritón Pardubice, spol. s r. o.  
Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 211857-01/01 ze dne: 13.08.2021, 241654-01/01 ze dne: 11.07.2024

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 60335-1 ed. 3:12+A11:14+A13:18+A1:19+A2:19+A14:20+A15:21, ČSN EN IEC 55014-1 ed. 5:21,  
ČSN EN IEC 61000-3-2 ed. 5:19+A1:21, ČSN EN 61000-3-3 ed. 3:14+A1:19+A2:22, ČSN EN IEC 55014-2 ed. 3:21

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 241654 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

**Platnost certifikátu je omezena do:** 19.08.2027

20.08.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



241654-01